

維持管理情報  
(排ガスの測定結果)

採取位置	施設番	排ガス採取日	結果が得られた日	測定結果				
				ダイオキシン類 ng-TEQ/Nm	硫黄酸化物Nm <sup>3</sup> /h	ばいじん g/Nm <sup>3</sup>	塩化水素 mg/Nm <sup>3</sup>	窒素酸化物ppm
煙突中間部 (測定孔)	①	H28年7月14日	H28年8月29日		0.01未満	0.001	8	22
	①	H28年12月21日	H29年1月18日		0.030	0.003	35	34
	①	H28年12月21日	H29年1月18日	5.20				
	②	H28年5月18日	H28年6月23日		0.02未満	0.001	6	55
	②	H28年12月20日	H29年1月25日		0.03未満	0.003未満	6	39
	②	H28年5月18日	H28年6月23日	1.50				
	①	H29年5月26日	H29年6月28日		0.050	0.007	110	60
	①	H29年11月29日	H29年12月21日		0.02未満	0.005	31	37
	①	H29年5月26日	H29年6月28日	4.00				
	②	H29年5月25日	H29年6月28日		0.030	0.014	17	51
	②	H29年11月28日	H29年12月21日		0.03未満	0.001未満	14	56
	②	H29年7月27日	H29年9月5日	0.74				

※測定頻度はダイオキシン類については1年に1回以上、その他については6カ月に1回以上。  
 ※1号炉、2号炉共処理能力は1時間あたり1t未満の施設。  
 ※施設番項目列①は1号炉、②は2号炉を示す。