維持管理情報
（排ガスの測定結果）

採取位置	施設番	排ガス採取日	結果が得られた日	測定結果				
				ダイオキシン類 ng-TEQ/Nm	硫黄酸化物Nm3/h	ばいじん g/Nm3	塩化水素 mg/Nm3	窒素酸化物ppm
煙突中間部（測定孔）	①	2023年5月31日	2023年7月5日		0.080	0.006	9	79
	①	2023年10月30日	2023年12月5日		0.040	0.003	2	93
	①	2023年10月31日	2023年12月5日	0.27				
	②	2023年5月30日	2023年7月5日		0.03未満	0.023	4未満	110
	②	2023年10月30日	2023年12月5日		0.03未満	0.020	10	150
	②	2023年5月30日	2023年7月5日	0.25				
	①	2024年5月24日	2024年6月24日		0.070	0.033	6	75
	①	2024年10月31日	2024年12月10日		0.040	0.001未満	2未満	100
	①	2024年10月31日	2024年12月10日	1.00				
	②	2024年5月23日	2024年6月24日		0.060	0.027	3	110
	②	2024年10月30日	2024年12月10日		0.05未満	0.090	5	140
	②	2024年5月23日	2024年6月24日	0.31				

※測定頻度はダイオキシン類については1年に1回以上、その他については6カ月に1回以上。
※1号炉、2号炉共処理能力は1時間あたり1t未満の施設。
※施設番項目列①は1号炉、②は2号炉を示す。